



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2  
Телетайп: 113137 Успех. Тел.: 980-12-88, факс: 585-14-51, e-mail: odou@moeck.mosenergo.elektra.ru  
Реквизиты в ОАО "Внешторгбанк": р/с № 40702810500060021123, к/с № 30101810700000000187,  
ИНН 5036065113, БИК 044525187, КПП 997450001

04.12.2008 № 36-04/28/11-10998

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О направлении новых  
Технических условий**

Генеральному директору  
ООО «Техагроком 3» и  
ООО «Техагроком 5»  
И.Г. Гаврилову

142770, Московская область,  
Ленинский район, п/о Коммунарка

Направляем Вам новые Технические условия от 20.11.2008 №34-12/1294-МА-10337/2 (приложение к договору от 21.03.2007 №7422-409 о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети) для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, вблизи д. Зименки.

Технические условия 20.11.2008 №34-12/1294-МА-10337/2 являются неотъемлемой частью к договору от 21.03.2007 №7422-409 о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети.

Ранее выданные Технические условия 11.12.2006 № 34-12/2300-1911/2 аннулируются.

Приложение:

Оригинал ТУ к договору от 20.11.2008 №34-12/1294-МА-10337/2.

Заместитель генерального директора  
по работе с клиентами  
и технологическим присоединениям

П.А. Ливинский

Вход. № 91  
«14» 02 2009-г.  
ПОДПИСЬ



115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д., д. 3, стр. 2.

20.11.2008№ 34-12/1294-ММ-10337/2

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Приложение № 1 к Договору  
№ 7422-409 от «21» 03 2007 г.**Южным электрическим сетям –  
филиалу ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»****Управлению по технологическому  
и экологическому надзору  
Ростехнадзора по Московской области  
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7****ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ****на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети  
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

Настоящие технические условия разработаны в целях создания возможности технологического присоединения к электрической сети ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» энергопринимающих устройств коттеджных поселков ООО «Техагроком-3» и ООО «Техагроком-5», расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район, вблизи д. Зименки, по сетям 10 кВ от ПС № 252 «Передельцы» при условии ее реконструкции.

**Единовременная нагрузка – 6150 кВА;  
Трансформаторная мощность – 7500 кВА.**

Для присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. В центре нагрузки запроектировать и построить необходимое количество ТП-10 кВ. Тип и параметры ТП определить проектом. Суммарная мощность устанавливаемых ТП трансформаторов согласно проекту.
2. Запитать новые ТП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ (по титулу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вблизи нагрузки) путем строительства ЛЭП-10 кВ. Тип и параметры ЛЭП определить проектом.
3. Схему электроснабжения 10-0,4 кВ определить проектом.

Проектом определить и осуществить мероприятия компенсации реактивной мощности с доведением  $\cos\varphi$  до 0,93 с установкой БСК на 0,4 кВ и мероприятия по энергосбережению.

Для электроприемников I, II категории надежности предусмотреть установку генераторов требуемой мощности.

Участки ВЛ, проходящие по лесной, лесопарковой и населенной местности выполнить изолированным проводом.

Проект согласовать на стадии принятия технических решений с Южными сетями – филиалом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и другими заинтересованными организациями.

*Объем работ, необходимый для присоединения энергопринимающих устройств Заказчика, подлежащий выполнению ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», определяется в порядке, предусмотренном пунктом 1.5. Договора № 7422-409 от «21» 03 2007г. о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети.*

*Настоящий документ является неотъемлемым приложением к Договору № 7422-409 от «21» 03 2007г. о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает обязательств ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по закреплению за потребителем резерва мощности на существующих (вновь строящихся) центрах питания.*

Включение (присоединение) мощностей осуществляется только при наличии заключенного между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и потребителем Договора о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети.

Ранее выданные технические условия – аннулируются.

Срок действия настоящих технических условий – 2 года.

**Заместитель генерального директора –  
главный инженер**



**А.В. Майоров**